

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 75722/2017/Sk

Č.j.: MmP 77818/2017

Vyřizuje: Ing. Skladanová, tel.:+420466859176

oprávněná úřední osoba

340.00, V/10

Pardubice, dne 8.12.2017



S00BX017IXEB

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

(ucelená část stavby)

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 29.11.2017 podala společnost

Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání ucelené části stavby

horkovodní přípojka a předávací stanice tepla pro novostavbu bytového domu Rezidence Na Haldě v Husově ulici v Pardubicích, část obce Bílé Předměstí

na pozemcích st. p. 3609, 3610, 11377, parc. č. 1295/1, 1295/2, 1301/3, 5164/1 v katastrálním území Pardubice

(dále jen "stavba") provedené podle územního souhlasu č.j. MmP 45327/2017 ze dne 13.7.2017, spis.zn. SÚ 43646/2017/Sk.

Vymezení účelu užívání stavby:

- technická infrastruktura - horkovodní přípojka do bytového domu

Byla provedena horkovodní přípojka o délce 303 m - dvoutrubkový systém venkovních rozvodů z předizolovaného potrubí 2 x DN80, podél předizolovaného potrubí byl uložen sdělovací kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8. V 1. NP bytového domu byla vybudována výměňková stanice.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.12.2017 s tímto výsledkem:

- stavba je provedena v souladu s vydaným územním souhlasem a v souladu s ověřenou dokumentací, kterou vypracoval Radim Došek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, a pro technologická zařízení, ČKAIT 1400457, v 03/2017 pod č. zakázky 216049-45
- nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby
- nebyl zjištěn rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů

- užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí

Výměna stávajícího horkovodního vedení není dokončena.

Odůvodnění:

Dne 29.11.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na již dokončenou stavbu. Stavební úřad provedl dne 8.12.2017 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Kateřina Skladanová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjosp6d
sídlo: Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice

na vědomí

K2 invest s.r.o., IDDS: em7hfbw

sídlo: Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic
Magistrátu města Pardubice, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice

Model Plast s.r.o., IDDS: bmknbnq

sídlo: Husova č.p. 1746, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3